



AC 063

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

The Certification Body


**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

im. Józefa Tuliszewskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION****NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

POLSKA

**ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU**

ANNEX TO CERTIFICATE

Nr 2942/2014**Nazwa i typ wyrobu:****Przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe, ekranowe i nieekranowe na napięcie znamionowe 300/500 V typu: HDGs FE180 PH90/E30-90 300/500V, HDGsekw FE180 PH90/E30-E90 300/500V, HLGs FE180 PH90/E30-E90 300/500V, HLGsekw FE180 PH90/E30-E90 300/500V****wprowadzony do obrotu
przez:****Technokabel S.A
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa****Opis oraz warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego:**

Oznaczenia:	HDGs, HDGsekw, HLGs, HLGsekw
Ciągłość przewodzenia: (wg. PN-EN 50200)	PH 90
Ciągłość przewodzenia: (wg. DIN 4102 cz. 12)	E30-E90
Odporność izolacji dowolnej żyły na napięcie probiercze:	2 kV
Indukcyjność (wartość orientacyjna):	0,7 mH/km
Napięcie pracy U_0/U :	300/500 V
Zakres temperatur pracy:	-25 ÷ +85°C
Zakres temperatur podczas układania:	-10 ÷ +50°C
Promień zginania (minimum):	HDGs(ekw) - 10x średnica kabla HLGs(ekw) - 6x średnica kabla

**Wniosek o przeprowadzenie
certyfikacji wyrobu:**

Nr B/4462/2014 z dnia 19.05.2014 r.

Aprobata technicznaNr AT-0603-0248/2009/2014 z dnia 15.04.2014 r. wydana przez Zakład Aprobata Technicznych
CNBOP-PIB**Dokumentacja techniczna:****Sprawozdanie z badań:**dokumentacja producenta dotycząca wyrobu z 2014 roku,
Sprawozdanie z badań nr 504-5248-26-ZM/ML-21/2009 z dnia 17.04.2009 wykonanych
w Laboratorium Badawcze Instytutu Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa
Elektrotechnicznego we Wrocławiu, 0155B/1/2009 z dnia 09.04.2009, 0155B/2/2009 z dnia
09.04.2009, 0155B/3/2009 z dnia 09.04.2009, 0155B/4/2009 z dnia 14.04.2009, 0155B/5/2009 z dnia
20.04.2009 wykonanych w EVPU a.s, FIRES-FR-004-09-AUNE z dnia 25.02.2009 wykonanych
w FIRES s.r.o.**KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ****kpt. mgr inż. Tomasz Kielbasa****p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB****dr hab. inż. Ewa Rudnik**

Józefów, dnia: 20 maja 2014 r.