

ATEST

Nr 2242/A1/2011

Na podstawie wyników badań i oceny zawartej w

Opinii Technicznej Nr 2242/2011

stwierdza się, że wyroby:

elektroenergetyczne kable górnicze typu:

YnKGY-żo. YKGYyn-żo, YKGYFoyn-żo, YKGXSFoyn-żo, YKGYFoyn, YKGXSFoyn,
YKGYFtZnyn, YKGXSFtZnyn, YHKGYN, YHKGXSyn, YHKGYekyn, YHKGXSekyn,
YUHKGXSekyn, YHKGYFoyn, YHKGXSFoyn, YUHKGXSFoyn, YHKGYFtZnyn,
YHKGXSFtZnyn, YUHKGXSFtZnyn, YHKGYekFoyn, YHKGXSekFoyn, YUHKGXSekFoyn,
YHKGYekFtZnyn, YHKGXSekFtZnyn i YUHKGXSekFtZnyn

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV,

produkowane przez:

TECHNOKABEL S.A. w Warszawie

w zakresie odporności na rozprzestrzenianie płomienia oraz wartości wskaźnika tlenowego osłony (powłoki zewnętrznej) spełniają wymagania określone w normach:

PN-EN 60332-1-2:2010 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych - Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania palnikiem z płomieniem mieszkankowym 1 kW.

PN-E-90163:1990 Osłony ochronne i pancerze kabli elektrycznych.

W związku z powyższym, w zakresie trudnozapałności i samogaśnięcia osłony (powłoki zewnętrznej), ww. kable spełniają wymagania ustalone w p. 7.1.3 Załącznika nr 4 do:

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 1169) wraz z późniejszymi zmianami.

Prawo do posługiwania się ATESTEM dotyczy wyłącznie wyrobów posiadających identyczne oznaczenie i właściwości (parametry), jak przedstawione do badań wzory oraz odpowiadających wymaganiom powyżej przytoczonych dokumentów normatywnych.

KIEROWNIK
Centrum Badań i Certyfikacji

mgr inż. Jacek Cuber



DYREKTOR
Instytutu Technik Innowacyjnych
EMAG

dr inż. Piotr Wojtas

Katowice, Wydano dnia 26 maja 2011 r.

Ważny do dnia 26 maja 2016 r.