



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2106/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Kable do instalacji przeciwpożarowych w izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego typu HTKSH i HTKSHekw

Oznaczenia	HTKSH, HTKSHekw
Ciągłość przewodzenia (wg. PN-EN 50200)	-
Palność kabla	nie rozprzestrzeniający płomienia
Ciągłość przewodzenia (wg. DIN 4102 cz. 12)	-
Napięcie pracy	150 V
Odporność izolacji dowolnej żyły na napięcie probiercze	wartość skuteczna przez 60s – 1500 V
Indukcyjność (wartość orientacyjna)	0,7 mH/km
Pojemność (wartość orientacyjna)	60 ÷ 130 nF/km
Zakres temperatur pracy	-30 °C ÷ + 80 °C
Zakres temperatur podczas układania	-5 °C ÷ + 70 °C
Promień zginania (minimum)	10 x zewnętrzna średnica kabla
Korozyjność wydzielanych gazów (wartość orientacyjna)	pH ≈ 6,8 / konduktywność 0,4 ≈ μS/mm
Gęstość dymu (wartość orientacyjna)	transmisja nie mniejsza niż T=90

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

p.o. DYREKTOR CNBOP – PIB



dr hab. Ewa Rudnik



Józefów, dnia: 19 maja 2014 r.

Strona 2 Stron 2