



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2108/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe, ekranowane
i nieekranowane na napięcie znamionowe 300/500 V typu:**
HDGs FE180 PH90/E30-90 300/500V, HDGsekw FE180 PH90/E30-E90 300/500V,
HLGs FE180 PH90/E30-E90 300/500V, HLGsekw FE180 PH90/E30-E90 300/500V

Oznaczenia:	HDGs, HDGsekw, HLGs, HLGsekw
Ciągłość przewodzenia: (wg. PN-EN 50200)	PH 90
Ciągłość przewodzenia: (wg. DIN 4102 cz. 12)	E30-E90
Odporność izolacji dowolnej żyły na napięcie probiercze:	2 kV
Indukcyjność (wartość orientacyjna):	0,7 mH/km
Napięcie pracy U_0/U :	300/500V
Zakres temperatur pracy:	-25°C + +85°C
Zakres temperatur podczas układania:	-10 + +50 °C
Promień zginania (minimum):	HDGs(ekw) - 10x średnica kabla HLGs(ekw) - 6x średnica kabla

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



dr hab. inż. Ewa Rudnik



Józefów, dnia: 20 maja 2014 r.