

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4291/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowazarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa

stwierdza, że wyrób:

**Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu YnTKSY,
YnTKSYekw, YnTKSXekw**

produkowany przez:

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa

w zakładzie produkcyjnym:

TECHNOKABEL S.A.
ul. Wiatraczna 28
06-550 Szreńsk k/Mławy

spełnia wymagania:

**pkt. 14.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553
oraz z 2018 r. poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6038/2021 z dnia 10.03.2021 r.
2. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1 z dnia 02.03.2021 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr 4291/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres ważności świadectwa:

od **19.03.2021 r.**

do **01.03.2026 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 19 marca 2021 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4291/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw

Oznaczenie:	YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw
Klasa reakcji na ogień (wg PN-EN 13501-6:2014-04 i PN-EN 13501-6:2019-02):	E _{ca}

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

- Zakresem niniejszego świadectwa dopuszczenia objęte są typowymiary kabli typu YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw wymienione w tabelach nr 2, nr 3 i nr 4 Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1 z dnia 02.03.2021 r. pod warunkiem zachowania parametrów dla klasyfikacji E_{ca}:
 - kable typu YnTKSY: średnica zewnętrzna 3,0 mm ÷ 18,4 mm,
 - kable typu YnTKSYekw: średnica zewnętrzna 4,7 mm ÷ 16,3 mm,
 - kable typu YnTKSXekw: średnica zewnętrzna 6,3 mm ÷ 15,8 mm.
- Dopuszczalne są wykonania kabli typu YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw o innych średnicach/przekrojach żył oraz innej liczbie par żył niż określono w tabelach nr 2, nr 3 i nr 4 Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie 1 z dnia 02.03.2021 r. pod warunkiem zachowania opisanych powyżej parametrów.

Objęcie przedmiotowym dopuszczeniem innych wykonń kabli typu YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw możliwe jest po uprzednim uzyskaniu akceptacji jednostki dopuszczającej.
- Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB


st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 19 marca 2021 r.