



Łukasiewicz
Instytut Techniki
Innowacyjnych
EMAG

ATEST

Nr 7305/06/09/A1/2022

Na podstawie wyników oceny zawartej w

Opinii Technicznej Nr 7305/2022

stwierdza się, że wyroby:

górnice kable sygnalizacyjne typu:

YnKGSY, YnKGSX, YnKGSXS, YnKGSYkono, YnKGSXkono, YnKGSXSkono, YKGSYkonoy, YKGSXkonoy, YKGSXSkonoy, YnHKGSY, YnHKGSX, YnHKGSXS, YnHKGSYkono, YnHKGSXkono, YnHKGSXSkono, YKGSYektyn, YKGSXektyn, YKGSXSEktyn, YKGSYFoyn, YKGSXFoyn, YKGSXSfoyn, YHKGSYfoyn, YHKGSXFoyn, YHKGSXSfoyn, YKGSYkonouyn, YKGSXkonouyn, YKGSXSkonouyn, YHKGSYuyn, YHKGSXuyn i YHKGSXSuy

na napięcie znamionowe 150/250 V, 300/500 V i 0,6/1 kV

produkowane przez:

TECHNOKABEL S.A., ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa

w zakresie odporności na rozprzestrzenianie płomienia oraz wartości wskaźnika tlenowego powłoki zewnętrznej/osłony spełniają wymagania określone w dokumentach normatywnych:

PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania palnikiem płomieniem mieszkankowym 1 kW.

KT-15 Kryterium Techniczne Oceny Wyrobów „Wymagania techniczne w zakresie trudnozapalności i samogaśnięcia górniczych kabli i przewodów oponowych”, Centrum Badań i Certyfikacji Instytutu Techniki Innowacyjnych EMAG, wydanie 7.

W związku z powyższym, w zakresie trudnozapalności i samogaśnięcia powłoki zewnętrznej/osłony, ww. kable spełniają wymagania ustalone w p. 5.1.3 Załącznika nr 4 do:

Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118).

Prawo do posługiwania się ATESTEM w okresie ważności ww. dokumentów, dotyczy wyłącznie wyrobów posiadających identyczne oznaczenie i właściwości (parametry) oraz wykonanych zgodnie z dokumentacją archiwizowaną w Centrum Badań i Certyfikacji Łukasiewicz-EMAG.

Dyrektor Centrum
Centrum Badań i Certyfikacji

mgr inż. Tomasz Woźnica

DYREKTOR
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ -
Instytut Techniki Innowacyjnych EMAG

dr inż. Artur Kozłowski

Wydano: Katowice, dnia 2 grudnia 2022 r.

Ważny do dnia 1 grudnia 2027 r.