

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr CE-0032-16-01

Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich działań mających wpływ na jakość wyrobu zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości certyfikowanym wg ISO 9001 oraz wykonanych badań,

Niżej podpisany, reprezentujący producenta

TECHNOKABEL SA
ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa

niniejszym deklaruje, że wyroby:

.....
Telekomunikacyjne wstążkowe
przewody montażowe o izolacji i powłoce polwinitowej
(kabel nie jest przeznaczony do instalacji silnoprądowych - maksymalne napięcie pracy 150V lub 300V)
Typu:
TLWY

.....
są zgodne z postanowieniami poniższej dyrektywy:

2014/35/EU European Parliament and Council Directive of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 0 poz. 806)

oraz, że zastosowano normy, dokumentacje techniczne lub ich części do wyrobu, którego dotyczy niniejsza deklaracja:

PN-91/T-90206, PN-91/T-90211

oraz normy zharmonizowane: **PN-EN 60228; PN-EN 60332-1-2, PN-EN 60332-2-2**

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 lub PN-EN 60332-2-2, IEC 60332-2-2.

PELNOUPOWNIENIOWY
ds. Systemów Zarządzania

mgr inż. Mariusz Kwiatkowski

Warszawa, 2025.12.18.