

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr CE-0047-16-01

*Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich działań mających wpływ na jakość wyrobu zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości certyfikowanym wg ISO 9001 oraz wykonanych badań,*

*Niżej podpisany, reprezentujący producenta*

**TECHNOKABEL SA**  
**ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa**

*niniejszym deklaruje, że wyroby:*

**Kable elektroenergetyczne sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej  
na napięcie znamionowe 0,6/1 kV**

**Typu:**

**YKSYektmyzo-Nr 0,6/1 kV, YKSYektmy-Nr 0,6/1 kV**

*są zgodne z postanowieniami poniższej dyrektywy:*

**2014/35/EU** European Parliament and Council Directive of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 0 poz. 806)

oraz, że zastosowano normy, dokumentacje techniczne lub ich części do wyrobu, którego dotyczy niniejsza deklaracja:

**IEC 60502-1, PN-93/E-90403**

oraz normy zharmonizowane:

**PN-EN 60228, PN-HD 603 S1, PN-EN 60332-1-2**

***Kable nie rozprzestrzeniają płomienia zgodnie z normami: PN-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.***

*Warszawa, 2025.12.01.*

PEŁNOMOCNIK Prezesa Zarządu  
ds. Systemów Zarządzania

*mgr inż. Marcin Kwiatkowski*