TECHNOKABEL®
Connecting since 1982

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr CE-0214-19-05

Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich działań mających wpływ na jakość wyrobu zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości certyfikowanym wg ISO 9001 oraz wykonanych badań,

Niżej podpisany, reprezentujący producenta

TECHNOKABEL SA
ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa

niniejszym deklaruję , że wyroby:

.....

Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie 0,6/1 kV

Typu:

NHXH FE180 PH90/E90; NHXH-J FE180 PH90/E90;
NHXHX FE180 PH90/E90; NHXHX-J FE180 PH90/E90; NHXCH FE180 PH90/E90;
NHXHRHX FE180 PH90/E90; (N)HXH FE180 PH90/E90; (N)HXH-J FE180 PH90/E90;
(N)HXCH FE180 PH90/E90; (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90

.....

są zgodne z postanowieniami poniższej dyrektywy:

2014/35/EU **European Parliament and Council Directive of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.**
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 0 poz. 806)

oraz, że zastosowano normy, dokumentacje techniczne lub ich części do wyrobu, którego dotyczy niniejsza deklaracja:

CNBOP-PIB-KOT-2021/0311-3701 wydanie 3; WT-TK-44;
DIN 4102 cz.12; PN-EN 50200; PN-EN 50362; PN-EN-IEC-60331-1; IEC 60331-21
oraz normy zharmonizowane: PN-HD 604 S1 cz.1 i 5G; PN-EN 60228;
PN-EN 61034-2; PN-EN 60754-1; PN-EN 60754-2

Powyższe kable nie rozprzestrzeniają płomienia zgodnie z wymaganiami norm:. **PN-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; PN-EN 60332-3-23; IEC 60332-3-23; PN-EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.**

Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

PEŁNOMOCNIK Prezesa Zarządu
ds. Systemów Zarządzania

mgr inż. Mariusz Kwiatkowski

Warszawa, 2026.09.14